



Anschluss der Kältemittelleitung

	Name	Hinweise
①	Öffnung Steuerungsverkabelung und Rohrleitung	—
②	Öffnung Stromversorgungskabel	Durchbruch Ø 38

Modell	Gasseite	Flüssigkeitss.
MCY-MAP0401HT*	Ø 15.9 (Bördelung)	Ø 9.5 (Bördelung)
MCY-MAP0501HT*	Ø 15.9 (Bördelung)	Ø 9.5 (Bördelung)
MCY-MAP0601HT*	Ø 19.1 (Lötverbindung zwischen Anschlüssen)	Ø 9.5 (Bördelung)

